

# AUDIT BEZBARIÉROVOSTI - TABULKOVÁ ČÁST

I. část - občanská vybavenost veřejně prospěšná	Číslo provozu	občanská vybavenost veřejně prospěšná	název	adresa	majitel objektu	přístup do objektu	pohyb uvnitř objektu	WC	Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:	Vyhodnocení a doporučení
	1	Finanční úřady, celní úřady, úřady práce, ČSSZ, oblastní inspektoráty práce, soudy, katastrální úřady	Úřad práce	Dlouhá 634	Město Horní Slavkov	bezbariérový	bezbariérový	ANO, bezbariérové	Úřad práce se nachází ve druhém nadzemním podlaží městského úřadu a je kompletně bezbariérový. Bezbariérový přístup je umožněn právě přes hlavní vchod městského úřadu a do patra se dá dostat pomocí výtahu. V patře se nachází bezbariérové WC.	optimální stav - ponechat
	2	Radnice (obecní a městské úřady)	Městský úřad	Dlouhá 634	Město Horní Slavkov	bezbariérový	bezbariérový	ANO, bezbariérové	Městský úřad je kompletně bezbariérový. Přístup do objektu je v úrovni terénu, do dalších pater se dá dostat pomocí výtahu a ve druhém nadzemním podlaží se nachází bezbariérové WC.	optimální stav - ponechat
	3	Služebny Policie ČR, Městské policie	Policie ČR	Pluhova 213	ČR (Krajské ředitelství policie Karl.Kaje)	bezbariérový	bezbariérový	ANO, bezbariérové	Služebna je kompletně bezbariérová.	optimální stav - ponechat
	4	Pošty	Česká pošta	Poštovní 648	Město Horní Slavkov	bariérový	nezkoumáno	NE	Přístup na poštu je pouze po venkovním schodišti. WC se na pobočkách pošty nevyskytují. V rámci provozu jsou osoby s omezenou schopností pohybu a orientace obslouženy venku po zmáčknutí tlačítka. Zvažuje se přesun.	nevyhovující stav - nemá smysl řešit
	10	Školy a školská zařízení (vč. mateřských škol)	ZŠ Školní	Školní 786	Město Horní Slavkov	bariérový	bariérový	ANO, bariérové	Jedná se o několikapatrový areál budov propojených přízemními spojovacími krčky. Hlavní vchod do objektu je bariérový po schodišti, bohužel i výšková úroveň přízemí není stejná a další patra jsou přístupná pouze pomocí schodišť. WC jsou zde bariérová. Řešením je realizovat bezbariérový přístup z ulice Školní přes dvůr a dále pomocí šikmé plošiny. Bezbariérový pohyb uvnitř objektu je potřeba řešit pomocí studie, která posoudí vhodnost výtahů či schodišťových plošin s ohledem na provoz. Dále je potřeba vybudovat bezbariérové WC, např. v přízemí 1.stupně.	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy
	11		ZŠ Školní - jídelna	Sportovní 660	Město Horní Slavkov	bariérový	bariérový	ANO, bariérové	Školní jídelna se nachází mimo areál školy a je kompletně bariérová. Přístup je po dvou šikmých schodišťových plochách. Vzhledem k nejjasnosti budoucnosti provozu v tomto objektu nemá smysl řešit stavební úpravy.	nevyhovující stav - nemá smysl řešit
	12		ZŠ Školní - školní družina	Poštovní 662	Město Horní Slavkov	bariérový	bariérový	ANO, bariérové	Školní družina se nachází v prvním a druhém patře domova dětí a mládeže. Objekt je kompletně bariérový, přístup je po úzkém schodišti. Bezbariérové WC zde není. Řešením je vybudování přístavby výtahu na boku objektu. V první fázi je možno též zpřístupnit přízemí pomocí šikmé rampy z boku objektu přes hernu plus vyměnit vchodové dveře. Dále je nutno vybudovat bezbariérové WC.	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy
	13		ZŠ Nádražní - hlavní budova	Nádražní 683	Město Horní Slavkov	bariérový	bariérový	ANO, bariérové	Jedná se o několikapatrovou historickou budovu. Vstup do objektu je bariérový po čtyřstupňovém schodišti. Uvnitř objektu se nachází také několik ramen schodišť, záchody jsou zde bariérové. Pro odstranění bariér je potřeba vyřešit vstup do objektu pomocí šikmé plošiny, upravit vchodové dveře a dále řešit pohyb uvnitř objektu pomocí výtahu či několika schodišťových plošin. Dále je potřeba vybudovat bezbariérové WC.	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy
	14		ZŠ Nádražní - 1.stupeň (vč. školní družiny)	Nádražní 318	Město Horní Slavkov	bariérový	bariérový	ANO, bariérové	Jedná se o několikapatrovou historickou budovu. Vstup do objektu je bariérový po čtyřstupňovém schodišti. Uvnitř objektu se nachází také několik ramen schodišť, záchody jsou zde bariérové. Pro odstranění bariér je potřeba vyřešit vstup do objektu pomocí šikmé plošiny, upravit vchodové dveře a dále řešit pohyb uvnitř objektu pomocí výtahu či několika schodišťových plošin. Dále je potřeba vybudovat bezbariérové WC.	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy
	15		ZŠ praktická a ZŠ speciální	Poštovní 654	Město Horní Slavkov	bariérový	bariérový	ANO, bezbariérové	Jedná se o vícepodlažní objekt, do kterého je bariérový přístup po schodišti a i pohyb mezi patry v objektu je pouze po schodišti. Je zde ale bezbariérové WC. Řešením je vybudování výtahu na boku objektu, který zpřístupní veškeré prostory školy.	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy
	20		MŠ Dlouhá "U Sluníčka"	Dlouhá 620	Město Horní Slavkov	bariérový	bariérový	ANO, bariérové	Jedná se o dvoupodlažní objekt. Už přístup do areálu je bariérový kvůli terénním nerovnostem, dále přístup do objektu je po schodišti za vstupními dveřmi. Zpřístupnění druhého podlaží je též po schodišti. Zahrada školky je též bariérově přístupná. Odstranění bariér je velmi těžce řešitelné. Vhodnějším kandidátem na bezbariérovou mateřskou školu je MŠ Sportovní.	nevyhovující stav - nelze řešit
	21		MŠ Sportovní	Sportovní 713	Město Horní Slavkov	bezbariérový	bezbariérový	ANO, bariérové	V areálu se nachází více objektů mateřské školy ve kterých jsou rozmístěny 4 třídy. Z těchto objektů je z hlediska bezbariérového přístupu nejvhodnější nejsevernější objekt, do kterého je umožněn přístup v úrovni terénu a i uvnitř umožňuje přízemí bezbariérovou péči. WC jsou sice bariérová, ale v případě MŠ jsou záchody řešeny s dopomocí personálu.	vyhovující stav - ponechat

# AUDIT BEZBARIÉROVOSTI - TABULKOVÁ ČÁST

I. část - občanská vybavenost veřejně prospěšná	Číslo provozu	občanská vybavenost veřejně prospěšná	název	adresa	majitel objektu	přístup do objektu	pohyb uvnitř objektu	WC	Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:	Vyhodnocení a doporučení
	30	Sportovní zařízení pro děti a mládež, sportovní kluby (využitelné pro handicapované sportovce nebo pro diváky s omezenou schopností pohybu a orientace), dětská hřiště přístupná pro veřejnost	Sportovní areál - ZŠ Školní	Školní 786	Město Horní Slavkov	bariérový	bezbariérový	NE	Přístup ke sportovnímu areálu je bariérový, po schodišti, dále po starém rozpadlém asfaltu a po trávníku. Samotný areál je bezbariérový. WC je pouze uvnitř školy a to pouze bariérové. Řešením je úprava cest v areálu školy v návaznosti na odstranění bariér v samotné škole.	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy
	31		Tělocvična - ZŠ Školní	Školní 786	Město Horní Slavkov	bariérový	bariérový	ANO, bariérové	viz. ZŠ Školní	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy
	32		Tělocvična - ZŠ Nádražní	Nádražní 683	Město Horní Slavkov	bariérový	bariérový	ANO, bariérové	viz. ZŠ Nádražní - hlavní budova	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy
	33		Venkovní školní hřiště - ZŠ Nádražní	Nádražní	Město Horní Slavkov	bariérový	bariérový	NE	Jedná se o travnaté a asfaltové hřiště, která se nachází ve svahu nad školou, přístup je částečně po schodišti či nepevněný po trávníku. Vzhledem ke sklonu terénu není možno vybudovat bezbariérový přístup.	nevyhovující stav - nelze řešit
	34		Fotbalové hřiště TJ Spartak (pro diváky)	Sportovní 868	TJ Spartak Horní Slavkov	bezbariérový	bariérový	ANO, bariérové	Přístup do areálu je v úrovni terénu, uvnitř areálu je pouze nepevněný povrch (tráva, ušlapaná hlína). WC je bariérové. Řešením je vybudování přístupových chodníků pod tribunu a k WC a dále realizovat samotné bezbariérové WC.	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy
	35		Tenisové kurty (pro diváky)	Nová 871	Město Horní Slavkov	bezbariérový	bezbariérový	ANO, bariérové	Přístup do areálu je v úrovni terénu, uvnitř areálu je též zpevněný chodníček, ze kterého je dobře vidět na tenisové kurty. Bezbariérové WC zde není.	není nutné řešit
	36		Skatepark - ul. Bezejmenná	Bezejmenná	Město Horní Slavkov	bariérový	-	NE	Přístup ke skateparku je po trávníku. Bylo by vhodné dořešit přístupový chodníček.	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy
	37		Dětské hřiště Lesopark	U Lesoparku	Město Horní Slavkov	bezbariérový	bariérový	NE	Přístup poblíž hřišti je po asfaltovém chodníku, přímo ke hřišti je přístup po trávníku.	není nutné řešit
	38		Dětské hřiště pod tenisovými kurty	Školní	Město Horní Slavkov	bezbariérový	bariérový	NE	Přístup k hranici hřiště je bezbariérový po chodníku. Povrch hřiště je písčité.	není nutné řešit
	39		Dětské hřiště Na Vyhliďce	Na Vyhliďce	Město Horní Slavkov	bezbariérový	bariérový	NE	Přístup k hranici hřiště je bezbariérový po chodníku. Povrch hřiště je travnatý a písčité.	není nutné řešit
	40		Dětské hřiště - ul. Bezejmenná	Bezejmenná	Město Horní Slavkov	bariérový	bariérový	NE	Přístup k hranici hřiště je nepevněný po trávníku. Povrch hřiště je písčité. Bylo by vhodné dořešit přístupový chodníček.	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy
	41		Dětské hřiště - Zahradní	Zahradní	Město Horní Slavkov	bariérový	bariérový	NE	Přístup k hranici hřiště je nepevněný po trávníku. Povrch hřiště je písčité.	není nutné řešit
	50	Jiná sdružení a volnočasová zařízení (Domovy dětí a mládeže, umělecké školy, svazy...)	Dům dětí a mládeže a školní družina - ZŠ	Poštovní 662	Město Horní Slavkov	bariérový	bariérový	ANO, bariérové	Jedná se o třípodlažní objekt, který je kompletně bariérový. Přístup je po úzkém schodišti. Bezbariérové WC zde není. Řešením je vybudování přístavby výtahu na boku objektu. V první fázi je možno též zpřístupnit přízemí pomocí šikmé rampy z boku objektu přes hernu plus vyměnit vchodové dveře. Dále je nutno vybudovat bezbariérové WC.	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy
	51		Základní umělecká škola (ZUŠ)	Školní náměstí 214	Město Horní Slavkov	bariérový	bariérový	ANO, bariérové	Jedná se o několikapatrovou historickou budovu, přístup je bariérový z příliš úzkého chodníku přes schod a dále se nachází několikakamenné schodiště v příliš stísněném prostoru. Odstranění bariér je zde neřešitelné.	nevyhovující stav - nelze řešit

# AUDIT BEZBARIÉROVOSTI - TABULKOVÁ ČÁST

I. část - občanská vybavenost veřejně prospěšná	Číslo provozu	občanská vybavenost veřejně prospěšná	název	adresa	majitel objektu	přístup do objektu	pohyb uvnitř objektu	WC	Popis stavu a případný způsob odstranění bariér:	Vyhodnocení a doporučení
	55	Kulturní zařízení (muzea, galerie, divadla, kina, knihovny a podobná zařízení)	Městské kulturní středisko (kino, divadlo, knihovna, společenský sál, obřadní místnost, malý sál-loutkové divadlo)	Dlouhá 717	Dymáček, Město Horní Slavkov	bariérový	částečně bezbariérový	ANO, bariérové	Hlavní přístup do objektu je bariérový po vícestupňovém schodišti. V přízemí budovy se nachází hlavní vestibul, ze kterého je bezbariérový přístup do knihovny, divadelní kavárny a společenského sálu. Přístup do společného divadelního sálu a kinosálu je po několika schodišťových stupních, tedy bariérový. Obřadní síň se nachází v patře a je přístupná pouze po schodišti. Malý sál pro loutkové divadlo se nachází ve sklepních prostorách a je opět přístupný pouze po schodišti. V objektu jsou pouze bariérová WC. Řešením je realizace bočních bezbariérových vstupů z prostранství u ulice Dlouhé, a to pomocí šikmé rampy do vestibulu (zpřístupnění knihovny, divadelní kavárny, společenského sálu vč. WC) a dalšího v úrovni terénu, kdy je potřeba vyměnit dveře, přímo do společného divadelního sálu a kinosálu. V rámci propojení těchto vstupů lze uvažovat o zastřešení. Dále je potřeba zrealizovat bezbariérové WC. Malý sál ve sklepních prostorách je možno zpřístupnit pomocí schodišťové plošiny zvlášť vchodem do objektu. Nelze zde ale zrealizovat bezbariérové WC. Bezbariérová přístupnost obřadní síně je pravděpodobně neřešitelná.	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy
	56		Městské muzeum	Pluhova 211	Město Horní Slavkov	bariérový	bariérový	ANO, bezbariérové	Jedná se o několikapatrovou historickou budovu, kam je umožněn pouze bariérový přístup po dvou schodišťových stupních. Přízemí je sice bezbariérové vč. bezbariérového záchodu, většina expozic je ale v dalších patrech a ty jsou přístupné pouze po schodišti. Vybudování výtahu i schodišťové plošiny je zde neřešitelné. Pro zpřístupnění přízemí je možností realizovat bezbariérový zadní vchod pomocí zpevněného chodníku a šikmé rampy včetně úpravy dveří.	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy
	60	Zdravotnická zařízení (nemocnice, zdravotní střediska, léčebny dlouhodobě nemocných, apod.)	Dětský lékař	Sportovní 713	Město Horní Slavkov	bezbariérový s výhradou	bariérový	ANO, bariérové	Ordinace se nachází v patře objektu MŠ Sportovní. Přístup do objektu je sice v úrovni terénu, dveře mají ale nevyhovující parametry, přístup do patra je pouze pomocí dvouramenného schodiště. WC je bariérové. Řešením je výměna dveří a realizace výtahu ve schodišťovém traktu. Dále je potřeba realizovat bezbariérové WC.	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy
	61		Zubní lékař	Dlouhá 1006	MUDr. Hulešová, MUDr. Kotrbová	bezbariérový	bezbariérový	ANO, bezbariérové	Jedná se o kompletně bezbariérový přízemní objekt, ve kterém se nacházejí dvě zubní ordinace.	optimální stav - ponechat
	62		Praktický lékař	Nad Výtopnou 1010	Město Horní Slavkov	bezbariérový	bezbariérový	ANO, bezbariérové	Ordinace se nachází v prvním nadzemním podlaží objektu DPS - Nad Výtopnou a je kompletně bezbariérová. Bezbariérové WC je k dispozici na patře v objektu DPS. Více viz. DPS - Nad Výtopnou	optimální stav - ponechat
	63		Chirurgie, rehabilitace	Sportovní 659	MUDr. Švejda, Švejdová	bariérový	bariérový	ANO, bariérové	Ordinace se nacházejí v patře objektu, kam vede pouze schodiště. Ke vstupu do objektu je bariérový přístup po schodišti také. Řešením je nový přístupový chodník a prověření realizace výtahu uvnitř objektu. Dále i realizace bezbariérového WC je potřebná.	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy
	64		Praktický lékař	Dlouhá 638	Společenství vlastníků	bariérový	bariérový	ANO, bariérové	Přístup do ordinace je bariérový po venkovním schodišti. WC je bariérové. Řešením je svislá či schodišťová plošina před vstupem do objektu a dále úpravy uvnitř objektu vč. WC.	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy
	65		Gynekolog	Dlouhá 635	Společenství vlastníků	bezbariérový	bezbariérový	ANO, bezbariérové	Ordinace je kompletně bezbariérová.	optimální stav - ponechat
	66		Lékárna Arnika	Dlouhá 635	Společenství vlastníků	bezbariérový	bezbariérový	NE	Přístup je v úrovni terénu bezbariérový.	optimální stav - ponechat
	70		Dům s pečovatelskou službou - Nad Výtopnou	Nad Výtopnou 1010	Město Horní Slavkov	bezbariérový	bezbariérový	ANO, bezbariérové	Čtyřpodlažní objekt, který je kompletně bezbariérový. Vchod do objektu je úrovnový v prvním i ve druhém podlaží a ve třetím je pomocí šikmé lávky. V objektu je též výtah a jsou zde bezbariérové byty.	optimální stav - ponechat
	71		Dům s pečovatelskou službou - Poštovní (vč. klubu důchodců)	Poštovní 656	Město Horní Slavkov	bariérový	bariérový	ANO, bariérové	Jedná se o třípodlažní kompletně bariérový objekt. Vstupy jsou dva, jeden po schodišti, druhý po velmi prudké rampě (zde je možný přístup s dopomocí). Uvnitř objektu je sice výtah, ale nemá bezbariérové parametry. Nejsou zde ani bezbariérové byty. Řešením je vybudování šikmé rampy na vstupu do objektu z ulice Poštovní, výměna výtahu a úprava vybraných bytů. Je potřeba rozhodnout, zda je potřeba další bezbariérová DPS mimo DPS - Nad Výtopnou.	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy
	90	Objekty pro turistiku a cestovní ruch, památky (zámký, hrady)	Turistické informační centrum	Pluhova 211	Město Horní Slavkov	bariérový	bezbariérový	ANO, bezbariérové	TIC se nachází v přízemí objektu městského muzea, které je sice bezbariérové, ale není tam umožněn bezbariérový přístup. Na vstupu jsou dva schody, které je možno překonat pouze s dopomocí. Pro zpřístupnění je možností realizovat bezbariérový zadní vchod pomocí zpevněného chodníku a šikmé rampy včetně úpravy dveří. Více viz. Měské muzeum	nevyhovující stav - realizovat bezbariérové úpravy